

TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỶ HỌP THỨ 14 HĐND HUYỆN

Kính thưa: - Chủ tọa kỳ họp;
- Thưa các vị đại biểu khách mời của kỳ họp;
- Thưa các ông, bà đại biểu HĐND huyện.

Thực hiện Văn bản số 116/HĐND-VP ngày 07/7/2020 của Chủ tịch HĐND huyện V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14-HĐND huyện; Phòng KT&HT trả lời như sau:

1. Nội dung: Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng cao, nhất là trong đợt nắng nóng kéo dài. Một số xã do HTX dịch vụ điện đang quản lý và bán điện đến hộ không đảm bảo công suất, điện sử dụng yếu vào giờ cao điểm. Đề nghị Trưởng phòng KT&HT huyện cho biết giải pháp nào khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới.

Trả lời:

- Ý kiến của cử tri phản ánh tình trạng HTX dịch vụ điện đang quản lý và bán điện đến hộ không đảm bảo công suất, điện sử dụng yếu vào giờ cao điểm như nêu trên là đúng; vì: Hệ thống điện do HTX dịch vụ điện quản lý và bán điện cho người dân không được tự đầu tư đường dây trung thế và trạm biến áp(chỉ được đầu tư sau trạm biến áp). Nên chất lượng điện cục bộ có nơi còn thấp, nhất là vào giờ cao điểm.

Để giải quyết tình trạng trên trước mắt đề nghị UBND các xã Ngọc Lý, Cao Xá, Liên Sơn và UBND thị trấn Nhã Nam yêu cầu HTX dịch vụ điện đầu tư bổ sung các lộ hạ thế tại những nơi chất lượng điện không đảm bảo để đáp ứng yêu cầu phụ tải trên địa bàn. Ngành điện đảm bảo tốt đường dây và Trạm biến áp đáp ứng yêu cầu phụ tải (TBA trên địa bàn các xã này vẫn do ngành điện quản lý).

Về lâu dài UBND tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 86/UBND-CN ngày 14/4/2020 đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020; Bộ Công thương đã có Văn bản số 4187/BCT-ĐL ngày 10/6/2020 về việc thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

- Bổ sung 5,68 km đường dây trung áp, 13 trạm biến áp phân phối; 7,3 km đường dây hạ áp tại 13 thôn của 03 xã: Ngọc Lý, Nhã nam, Liên Sơn với tổng số vốn là 12,475 tỷ đồng.

- Bổ sung mục tiêu cấp điện cho 20 thôn của xã Cao xá với quy mô 5,786 km đường dây trung áp, 20 trạm biến thế phân phối, với tổng số vốn là 15,49 tỷ đồng.

Dự án này do BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư, đã tiến hành khảo sát, thỏa thuận tuyến và các vị trí đặt trạm biến áp với UBND các xã trên và đang triển khai các bước tiếp theo. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã trao đổi với chủ đầu tư là BQLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang và được thông báo khả năng thực hiện dự án vào cuối năm 2020 hoặc chậm nhất vào quý I năm 2021.

Khi Dự án đi vào hoạt động song song cùng với Dự án đường dây và TBA 110 kV Hiệp Hòa-Tân Yên-Yên Thế hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- TTHĐND huyện;
- Lưu: KTHT.

TRƯỞNG PHÒNG



[Handwritten signature]

Nguyễn Đức Sơn